

*Esta declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante /
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:*



LDA Audiotech S.L.

31th, Severo Ochoa St. 29590 Málaga, Spain**0370 CPR 3260****DOP: 002 CPR 2019**

Referencia/ Reference	Marca/ Brand	Nombre comercial/ Commercial name	Uso previsto / Intended use
LDANEO8060S02	LDA	NEO 8060	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDANEO8060S03	LDA	NEO 8060+	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system

es conforme a las Directivas / is in conformity with Directives:

2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD)

2014/30/EU (EMC)

2011/65/EU + 2014/1/UE – 2014/6/UE + 2014/8/UE – 2014/16/UE (RoHS)

mediante el cumplimiento de las normas / according to the provisions for compliance:

UNE-EN 62368-1:2014 + AC1:2015 + AC2:2015 + AC:2017 + A11:2017

EN 55032 (2015) / AC (2016) / A11 (2020)

EN 55035 (2017) / A11 (2020)

EN IEC 61000-3-2 (2019) / A1 (2021)

EN 61000-3-3 (2013) / A1 (2019) / A2 (2021)

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN54-16:2008**Opciones provistas / Options provided:**

Aviso audible / Audible warning

Evacuación por fases / Phased evacuation

Silenciado manual de la condición de alarma por voz / Manual silencing of the voice alarm condition

Reinicio manual de la condición de alarma por voz / Manual reset of the voice alarm condition

Salida de la condición de alarma por voz / Voice alarm condition output

Indicación de fallos relativos a la vía de transmisión al ECI / Indication of faults related to transmission path to the CIE

Indicación de fallo relativo a las zonas de alarma por voz / Indication of faults related to voice alarm zones

Condición de desactivado / Disablement condition

Control manual de alarma por voz / Voice alarm manual control

Interfaz al(a los) dispositivo(s) de control externo / Interface to external control device(s)

Micrófono(s) de emergencia / Emergency microphone(s)

Amplificadores de potencia redundantes / Redundant power amplifiers

Firmado por y en nombre del fabricante por / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nombre / Name: J. Ayas

Cargo / Position: Director Técnico / Technical Director

Fecha de expedición / Date of expedition: Málaga, December, 12, 2025

