

2022-10-05 : تاريخ الطباعة :
AM 7:20 : وقت الطباعة :
PAC22011010 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : كان تيك سيليوشن

رقم السجل التجاري : 106957

رقم الرخصة التجارية : 144894

رقم قيد المنشأة : 17-1542-17

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

التصنيف : Fire Detection and Alarm System

إسم المنتج : Emergency Communication System / Mass Notification System & Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2022-10-04 تاريخ الإنتهاء : 2024-10-03

عدير ادارة الوقاية /ع
الإدارة العامة للدفاع المدني



TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Emergency Communication System / Mass Notification System & Accessories	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	كان تيك سيكيوشن	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	LDA Audio Video Profesional SL / SPAIN	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Part no. LDANE08060S02, Voice Alarm Control and Indicating Equipments

NEO 8060

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL

0370-CPR-3260

LGAI Technological Center
S.A (APPLUS)

شهادة المختبرات المساندة
(من هيئات معتمدة)

RECOMMENDATIONS

التوصيات

Notes:

- 1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.
- 2.Meets the requirements of EN 54-16: 2008, Fire Detection and Alarm System, Voice Alarm and Indicating Equipment.

عدير ادارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

