

Esta declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante /
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:



LDA Audiotech S.L.
31 Severo Ochoa St. 29590 Málaga, Spain
0370-CPR-3206
DoP: 001 CPR 2019

Referencia/ Reference	Marca/ Brand	Nombre comercial/ Commercial name	Uso previsto / Intended use
LDAONE500S01	LDA	ONE 500	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDAONE150S01	LDA	ONE 150	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDAONEBC1S01	LDA	ONE BC1	Llave cargador de batería / Key card for battery charger
LDAONEPTTS02	LDA	ONE PTTS02	Micrófono push to talk / Push to talk microphone
LDAONEPTTS03	LDA	ONE PTTS03	Micrófono push to talk / Push to talk microphone

es conforme con las Directivas y Reglamentos aplicables / is in compliance with the applicable Directives and Regulations:

2014/35/EU (LVD)

2014/30/EU (EMC)

2011/65/EU (RoHS)

(EU) 2025/40 – (PPWR) - Embalaje / Packaging:

Trazable mediante referencia nº de serie/lote del producto/traceable by product reference and serial/batch No

mediante el cumplimiento de las normas / according to the provisions for compliance:

UNE-EN 62368-1:2014 + AC1:2015 + AC2:2015 + AC:2017 + A11:2017

EN 55032:2015 + A11:2020

EN 55035:2017 + A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN IEC 63000:2018

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN 54-16:2008

EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006

Opciones previstas / Options provided:

Aviso audible / Audible warning

Evacuación por fases / Phased evacuation

Silenciado manual de la condición de alarma por voz / Manual silencing of the voice alarm condition

Reinicio manual de la condición de alarma por voz / Manual reset of the voice alarm condition

Salida de la condición de alarma por voz / Voice alarm condition output

Indicación de fallos relativos a la vía de transmisión al ECI / Indication of faults related to transmission path to the CIE

Indicación de fallo relativo a las zonas de alarma por voz / Indication of faults related to voice alarm zones

Control manual de alarma por voz / Voice alarm manual control

Interfaz al (a los) dispositivo(s) de control externo / Interface to external control device(s)

Amplificadores de potencia redundantes / Redundant power amplifiers

Firmado por y en nombre del fabricante por / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nombre / Name: J. Ayas

Cargo / Position: Director Técnico / Technical Director

Fecha de expedición / Date of expedition: Málaga, 28 August 2026

