

Información de marcado CE según el Reglamento de Productos de Construcción / CE marking information under the Construction Products Regulation

**0370-CPR-3261****DoP: 003-CPR-2019****Fabricante / Manufacturer:****LDA Audiotech S.L.****31 Severo Ochoa St. 29590 Málaga, Spain****Norma armonizada aplicable / Applicable harmonised standard:****EN 54-16:2008**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante / This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Objeto de la declaración / Object of the declaration:

Referencia/ Reference	Nombre comercial/ Commercial name	Uso previsto / Intended use
LDANEO4250ES01	NEO 4250E	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDANEO4250ES03	NEO 4250E+	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDANEO8250ES01	NEO 8250E	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDANEO8250ES03	NEO 8250E+	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDANEO4500ES01	NEO 4500E	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDANEO4500ES03	NEO 4500E+	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDANEO4500LES01	NEO 4500LE	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDANEO4500LES03	NEO 4500LE+	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system

**Legislación de armonización pertinente de la Unión /
Relevant Union harmonisation legislation:****Normas armonizadas y otras especificaciones técnicas utilizadas /
Harmonised standards and other technical specifications used:**

2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
(EU) 2025/40 (PPWR)

UNE-EN 62368-1:2014 + AC:2015
EN 55032:2015 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN IEC 63000:2018

Opciones previstas según EN 54-16 / Options provided according to EN 54-16:

Aviso audible / Audible warning
Evacuación por fases / Phased evacuation
Silenciado manual de la condición de alarma por voz / Manual silencing of the voice alarm condition
Reinicio manual de la condición de alarma por voz / Manual reset of the voice alarm condition
Salida de la condición de alarma por voz / Voice alarm condition output
Indicación de fallos relativos a la vía de transmisión al ECI / Indication of faults related to transmission path to the CIE
Indicación de fallo relativo a las zonas de alarma por voz / Indication of faults related to voice alarm zones
Control manual de alarma por voz / Voice alarm manual control
Interfaz al (a los) dispositivo(s) de control externo / Interface to external control device(s)
Amplificadores de potencia redundantes / Redundant power amplifiers

Firmado por y en nombre del fabricante / Signed for and on behalf of the manufacturer:

Nombre / Name: J. Ayas

Cargo / Position: Director Técnico / Technical Director

Fecha de expedición / Date of expedition: Málaga, 14 September 2026

