

Información de marcado CE según el Reglamento de Productos de Construcción / CE marking information under the Construction Products Regulation



19

0370-CPR-3206

DoP: 001-CPR-2019

Fabricante / Manufacturer:

LDA Audiotech S.L.

31 Severo Ochoa St. 29590 Málaga, Spain

Norma armonizada aplicable / Applicable harmonised standard:

EN 54-16:2008

EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante / This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Objeto de la declaración/Object of the declaration:

Referencia / Reference	Nombre comercial / Commercial name	Uso previsto / Intended use
LDAONE500S01	ONE 500	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDAONE150S01	ONE 150	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDAONEBC1S01	ONE BC1	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDAONEPTTS02	ONE PTTS02	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system
LDAONEPTTS03	ONE PTTS03	Sistema de megafonía y evacuación por voz / Public address and voice evacuation system

Legislación de armonización pertinente de la Unión / Relevant Union harmonisation legislation:

2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
(EU) 2025/40 (PPWR)

Normas armonizadas y otras especificaciones técnicas utilizadas / Harmonised standards and other technical specifications used:

UNE-EN 62368-1:2014/AC:2015
EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50130-4:2011/A1:2014
EN IEC 63000:2018

Opciones previstas según EN 54-16 / Options provided according to EN 54-16:

Aviso audible / Audible warning
Evacuación por fases / Phased evacuation
Silenciado manual de la condición de alarma por voz / Manual silencing of the voice alarm condition
Reinicio manual de la condición de alarma por voz / Manual reset of the voice alarm condition
Salida de la condición de alarma por voz / Voice alarm condition output
Indicación de fallos relativos a la vía de transmisión al ECI / Indication of faults related to transmission path to the CIE
Indicación de fallo relativo a las zonas de alarma por voz / Indication of faults related to voice alarm zones
Control manual de alarma por voz / Voice alarm manual control
Interfaz al (a los) dispositivo(s) de control externo / Interface to external control device(s)
Amplificadores de potencia redundantes / Redundant power amplifiers

Firmado por y en nombre del fabricante / Signed for and on behalf of the manufacturer:

Nombre / Name: J. Ayas

Cargo / Position: Director Técnico / Technical Director

Fecha de expedición / Date of expedition: Málaga, 16 September 2026

